

設 備 等 点 検 表

■点検年／令和 年

区分	番号	点 検 項 目	点 検 日	
			3月／	10月／
建築物等	1	建物周囲に可燃物が放置されていないか。		
	2	屋外に危険物などが放置されていないか。		
	3	屋外において危険な状態で火気が取り扱われていないか。		
	4	避難経路の有効幅員を狭めたり障害物を放置していないか。		
	5	機材及び設備は固定され、倒壊する恐れはないか。		
	6	小屋裏等を居室に使用していないか。		
	7	火気設備器具等が階段下等に設けられていないか。		
	8	構造や内装建材又は防災処理等は許可を受けたとおりになっているか。		
	9	建物外壁等に亀裂、破損、脱落しているところがないか。		
火気設備器具等	1	火気使用設備及び器具の安全性、耐震性はどうか。		
	2	消火器は指定された場所にあるか。		
	3	火災報知器の点検・管理は適切に行われているか。		
	4	火気使用設備及び器具は周囲の可燃物からの距離は十分か。		
	5	亀裂、破損又は燃料等の漏れはないか。		
	6	安全装置の故障はないか。		
	7	可燃物、壁体等の貫通部分は十分な防火措置がされているか。		
	8	灯油容器は安全な場所に保管し、蓋は閉められているか。		
	9	器具等の手入れはされているか。		
電気設備器具等	1	開閉器、自動遮断機の接続部の緩みはないか。		
	2	ヒューズは正規なものを使用しているか。		
	3	電線が造営材等に接触していないか。		
	4	配線器具及びコードは破損等により充電部が露出していないか。		
	5	電気器具とコードとの接触部分の緩みはないか。		
	6	ビニールコードを造営材等に固定していないか。		
	7	電気用品は破損していないか。		
	8	たこ足配線はないか。		
危険物施設等	1	許可証等の交付を受け、必要な資格者の選任がなされているか。		
	2	標識、掲示板は明確に表示されているか。		
	3	漏れ、あふれ、容器等の亀裂、破損又は設備の故障、固定不良等はないか。		
	4	十分な空地を保有し、必要な施設等が完全にされているか。		
	5	施設及び付近の整理整頓がされているか。		
	6	安全装置、通気管、換気設備、電気設備等の管理は正しくされているか。		
避難	1	車椅子等の管理が適切に行われているか。		
	2	移送用車両の準備（点検）は適切に行われているか。		

■担当区域／1階関係・2階関係

■点検者／氏名 _____

■3月実施

管理者

■10月実施

管理者